



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2020.

Tűzvédelmi szabályzat

Tartalomjegyzék

I. Tűzvédelmi szabályzat

- Tűzvédelmi felelősség
- Tűzvédelmi feladatok
- Megbízott vezető tűzvédelmi feladatai
- Dolgozók tűzvédelmi feladatai
- Tűzvédelmi oktatás
- Tűz esetén tanúsítandó magatartás

II. Létesítés és használat tűzvédelmi szabályai

- Tűzveszélyességi osztályba sorolás
- Tűzvédelmi szabályzat ismerete
- Általános követelmények
- Közlekedési utak, kijáratok, raktározás, tárolás
- Csatornahálózat
- Villamos berendezések
- Tűzveszélyes tevékenység
- Dohányzás
- Tűzoltó készülékek
- Tüzelő-és fűtőberendezések
- Időszakos felülvizsgálatra vonatkozó szabályok
- Egyéb szabályozások
- Gépek, berendezések
- Helyiségek

III. Az egyes helyiségekre, munkaterületekre vonatkozó előírások

- Recepció
- Iroda
- Tárgyaló
- Szerviz
- Étkező
- Mosdó, WC
- Közlekedő
- Raktár

IV. Záró rendelkezések

V. Mellékletek

- Megbízás
- A Tűzvédelmi Szabályzat ismeretének nyilvántartása
- Feltételek meghatározása tűzveszéllyel járó munka végzéséhez
- Kockázati osztályba sorolás

- Feladatok tűz esetén

Tűzvédelmi Szabályzat

A hatályos tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelően:

A hatályos tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelően:

a módosított 1996. évi XXXI. törvény 19 §. (1) bekezdése,

a 2003. évi XLII. törvény /GET/,

a 111/2003.(VII.29.) Korm. sz. rendelet,

a 259/2011.(XII.7.) Korm. sz. rendelet,

a 33/1999.(IX.24.) BM sz. rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM számú rendelet,

a 32/2002.(XII.12.) BM számú rendelet,

a 45/2011.(XII.7.) BM számú rendelet, valamint

a 54/2014.(XII.5.) BM számú rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat -
továbbiakban OTSZ,

alapján, kiadom a PACONT KFT. - továbbiakban: Kft., vállalkozás – területére, az eseti
részletes, tűzvédelmi előírásokat.

A tűzvédelmi szabályzat célja, hogy a Kft. egészére kiterjedően – egységesen – rögzítse a
vezetők és a dolgozók - alkalmazottak - tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelmi eljárások
szabályait, továbbá a munkavégzésre és használatra vonatkozó általános követelményeket,
a PACONT. tűzvédelmi szabályozásának figyelembe vételével. Meghatározza a felelősség
egyetemlegességét, illetőleg egyes esetekben annak megoszlását, tartalmát.

Budapest, 2020. január 26.

.....
Ügyvezető igazgató

I. Tűzvédelmi feladatok, oktatás, magatartás tűz esetén

1. A Kft. tűzvédelméért az ügyvezető igazgató tartozik felelősséggel.

A.) A felelősség fennállása mellett, a tűzvédelmi feladat végzésére - írásban - más a Kft. - ben munkát vállaló – a jogszabályban előírt tűzvédelmi képzettséggel rendelkező – alkalmazott, vagy tűzvédelmi vállalkozó is megbízható.

B.) A tűzvédelem anyagi és tárgyi eszközeit a Kft. ügyvezető igazgatója biztosítja hatáskörében, a Kft. költségére.

1.1. A Kft. tűzvédelmének egységes irányításával, a vonatkozó BM rendelet alapján, a mellékletben elhelyezett megbízásban meghatározott személyt bízom meg.

E felhatalmazási és tevékenységi körben köteles:

- a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint megszervezni és felügyelni a Kft. tűzvédelmét,
- a dolgozók tűzvédelmi oktatását elvégezni vagy elvégeztetni.
- a tűzvédelmi helyzetre kiható változást, a tevékenység megkezdését, legalább 15 nappal előbb, a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek bejelenteni.
- tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén részt venni, (akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni) és a feltárt hiányosságok felszámolásáról gondoskodni,
- rendszeresen ellenőrizni a tűzvédelmi tevékenységet, a tűzvédelmi előírások betartását, betartatását,
- gondoskodni arról, hogy a tűzvédelmi felszerelések és eszközök biztosítva legyenek,
- a tűzvédelmi felülvizsgálatok megtörténtét a jelen utasításomban foglaltaknak megfelelően figyelemmel kíséreni,
- az alkalmi tűzveszélyes munkavégzések esetén a szükséges feltételeket írásban meghatározni.

2. A megbízott vezető tűzvédelmi feladatai

A szabályzat alkalmazása szempontjából vezetőnek minősül a Kft. minden dolgozója, aki valamely területen önálló, meghatározott feladatkört lát el, vagy feladatkörében másokat irányít.

A vezető tűzvédelmi feladatát a jogszabályok előírásai szerint köteles ellátni.

A vezető, működési területén, a tűzvédelmi tevékenység felelős irányítója.

Ennek megfelelően meghatározza:

- a tűzvédelmi előírások végrehajtásával kapcsolatos feladat- és felelősség köröket, a tűzvédelmi tevékenység, magatartás rendjét,
- a tűzvédelmi tevékenységre és annak végzésére vonatkozó követelményeket,
- intézkedik, illetőleg intézkedést kezdeményez, az ellenőrzési és egyéb tapasztalatok alapján megállapított tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére, továbbá indokolt esetben, a szükséges eljárások foganatosítására,
- elősegíti és biztosítja az ellenőrzésre jogosult hatósági szervek, személyek ellenőrző munkáját,
- gondoskodik arról, hogy az új berendezések, eszközök, felszerelések tervezésénél, kivitelezésénél, beszerzésénél, a meglévők korszerűsítésénél, bővítésénél, a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban rögzített tűzvédelmi előírások teljesüljenek.

3. A dolgozók, alkalmazottak tűzvédelmi feladatai

3.1. Dolgozónak - alkalmazottnak - minősül minden olyan személy, aki a Kft. területén bármilyen jogcímen tevékenységet folytat.

- köteles munkavégzés közben ügyelni saját és munkatársa/i/ testi épségére, egészségére,
- a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismereteket köteles elsajátítani és azt munkája során, maradéktalanul alkalmazni, betartani,
- ismernie kell munkaterületén a tűzjelzés lehetőségeit, módját,
- ismernie kell a menekülési útvonalakat és a vészkijáratokat,
- ismernie kell a tűzoltó készülékek helyét és használatuk módját,
- a munkavégzés befejezése után a munkaterületét ellenőriznie kell és a tüzet kiváltható okok megszüntetéséről, gondoskodnia kell,
- köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson,
- köteles tüzeset, rendkívüli esemény észlelésekor a I/5. pontban foglaltak szerint eljárni,

3.1.1. A dolgozót el kell tiltani a munkától, ha:

- nem vett részt a tűzvédelmi oktatáson,
- fegyelmezetlenül végzi a munkáját és így veszélyezteti a tűzbiztonságot, munkatársai testi épségét, életét.

3.2. A Kft. területén szakipari, karbantartási, stb. munkát végző külső vállalat - vállalkozó, alvállalkozó - dolgozóira vonatkozó előírások:

- a külső dolgozók számára biztosítani kell a munkaterület átadásakor a veszélytelen munkavégzés feltételeit, a Tűzvédelmi Szabályzat szükséges és elégséges tartalmú ismertetésével.
- a munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat és intézkedéseket megállapodásban, szerződésben kell részletesen rögzíteni.
- **A tűzvédelmi feladatok felelőseként**, mindenkor, a felvonuló cég, vállalkozás helyi vezetőjét kell meghatározni és mindezekről megfelelő módon és kellő részletességgel tájékoztatni.

4. Tűzvédelmi oktatás

4.1. Az oktatás a Kft. keretén belül

- alapoktatás
- ismétlődő oktatás

4.2. A dolgozókat a munkába állításkor, ezt követően legalább évenként egy alkalommal, a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatásnak ki kell terjednie:

- a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra,
- az elhelyezett tűzoltóeszközök, készülékek és felszerelések használatára,
- a tűz bejelentési kötelezettségére,

- a tűzjelzés lehetőségére és módjára,
- tűz esetén követendő magatartásra,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

Az oktatásról nyilvántartást – oktatási naplót, jegyzőkönyvet – kell vezetni.

Az oktatás megtörténtét a dolgozókkal alá kell íratni.

4.3. Soron kívüli oktatást kell tartani: új tűz- és robbanásveszélyes technológia, gép, anyag stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt, az ott dolgozóknak, (függetlenül attól, hogy azt megelőzően oktatták –e), valamint tüzeset bekövetkezése után.

5. Tűz esetén tanúsítandó magatartás

5.1. Amennyiben tűz keletkezik, riasztani kell a dolgozókat, az ügyfeleket, és azt azonnal - **késedelem nélkül** - jelezni kell a legközelebbi távbeszélő készülékről a **105**, vagy a **112** telefonszámokon a **tűzoltóságnak** és a felelős munkahelyi vezető, valamint a ZRT. biztonsági szolgálata felé.

A dolgozók által eloltott tüzet is haladéktalanul jelezni kell a tűzoltóság és a ZRT. biztonsági szolgálata felé.

5.1.1. *A tűz jelzése során az alábbiakra kell kitérni:*

- a tüzeset helye (pontos cím),
- emberélet van-e veszélyben,
- milyen anyag ég, mit veszélyeztet a tűz (hová terjedhet),
- a bejelentő neve és a telefonszáma, melyről a tüzet jelezte.

5.2. **ÁRAMTALANÍTANI** kell a tűz helyszínét!

5.3. A tűz jelzésével egyidejűleg meg kell kezdeni az emberek, valamint megkísérelni a tárgyak mentését és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a tűz oltását.

5.4. A fővonalis távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát fel kell tüntetni az 5.1. pontban foglaltak figyelembevételével.

II. A létesítés és használat tűzvédelmi szabályai

1. Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás

Az OTSZ IV. fejezet 8.§. alapján a tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya határozza meg.

Három tűzveszélyességi osztályt különböztetünk meg:

1. Robbanásveszélyes osztályba tartozik:

- a.) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,
- b.) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21°C alatt van, vagy nyílttéri lobbanáspontja 55°C , vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20°C -kal csökkentett értéke,
- c.) az éghető gáz, gőz, köd,
- d.) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
- e.) az e rendelet hatályba lépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

2. Tűzveszélyes osztályba tartozik:

- a.) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
- b.) a legalább 50°C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
- c.) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55°C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanás pontjánál legalább 20°C -kal kisebb,
- d.) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- e.) a vonatkozó műszaki követelmények szerinti eljárással meghatározott, 150°C -nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B – F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- f.) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víz tartalma pedig 50%-nál kisebb és
- g.) az e rendelet hatályba lépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

3. Nem tűzveszélyes osztályba tartozik:

- a.) a nem éghető anyag,
- b.) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c.) az e rendelet hatályba lépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

A tűzvédelmi kockázat meghatározása:

Az OTSZ 10.§-11.§-12.§- a alapján kerül meghatározásra az önálló épületrész, az épület mértékadó kockázati osztálya.

Négy kockázati osztályt különböztetünk meg:

- a.) Nagyon alacsony kockázat – NAK
- b.) Alacsony kockázat – AK
- c.) Közepes kockázat – KK
- d.) Magas kockázat – MK

2. Tűzvédelmi Szabályzat ismertetése

A tűzvédelmi szabályzat előírásait a dolgozókkal ismertetni kell (oktatás formájában). A tűzvédelmi szabályzat ismerete, betartása, minden dolgozó és vezető, betartatása, illetve az abban foglaltak ellenőrzése, az illetékes alkalmazott (vezető) feladata.

3. Általános követelmények

3.1. Az építményt, gépet, berendezést csak használatbavételi, üzemeltetési engedéllyel, az engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, a tűzvédelmi előírások betartásával, szabad használni.

3.2. A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni. Ezek mennyisége általában a napi anyagszükségletet nem haladhatják meg.

3.3. A tevékenység során keletkezett hulladékot lehetőleg folyamatosan, de legkésőbb a munkaidő befejezésekor el kell távolítani.

3.4. Minden olyan tevékenység során, melynél tűz- és robbanásveszélyes éghető folyadékot, anyagot (oldószer, tisztítószer, mosóanyag, ragasztóanyag stb.) használnak fel, - akár alkalmoszerűen is - a tevékenységet csak úgy szabad megkezdeni, illetve folytatni, ha, előzetesen, a megfelelő figyelmeztetés(ek)ről - dohányzás és nyílt láng használatának tilalma, stb. - gondoskodtak, valamint a hatékony szellőzést biztosították.

3.5. A munkavégzés alatt és után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását. A szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

3.6. A helyiségek, szabadtéri tárolók bejáratainál jól látható módon el kell helyezni a helyiségre vonatkozó tiltó, figyelmeztető, tájékoztató táblákat.

3.7. A helyiségek ajtajait, amíg a helyiségben személyek tartózkodnak, lezárni nem szabad.

3.8. Közművek nyitó-záró szerkezetét, elektromos főkapcsolót, ezek ki-be kapcsolt helyzetét, tűzoltókészüléket, felszerelést, eszközt jól látható módon meg kell jelölni.

3.9. Üzemszüneti időszakra a bezárt helyiségek kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy havária esetén hozzáférhetőek legyenek.

4. Közlekedési utak, kijáratok, vészkijáratok, raktározás, tárolás

4.1. A létesítmény, a helyiségek be és kijáratait, közlekedési utjait állandóan szabadon kell tartani. A helyiségek belső közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy egyéb veszély esetén az ott tartózkodók akadálytalanul a szabadba, vagy biztonságos helyre jussanak.

- 15 m-nél nem szélesebb üzemi helyiségben 1,2 m, 10 m-nél nem szélesebb helyiségben 1 m széles utat.

- Éghető anyag zárttéri tárolásánál 5 m tárolási magasságig 1,8 m széles utat kell biztosítani.

4.1.2. Talajszint alatti helyiségben és tetőtérben robbanásveszélyes anyag, I.-II. fokozatú éghető folyadék tárolása, feldolgozása, kiszerezése (az alkalmoszerű, engedélyezett felhasználást kivéve) - még ideiglenesen is - TILOS!

4.1.3. Talajszint alatti helyiségben - szuterén, pince, stb. - minden típusú, fajtájú és tartalmú gázpalack tárolása, használata, vagy/és elhelyezése TILOS!

4.2. Kapubejáratot, kapualjat, gépjárműbehajtókat, vészkijáratokat teljes szélességben állandóan szabadon kell hagyni. Azt eltorlaszolni, leszűkíteni - még ideiglenesen - sem szabad.

4.3. A vészkijáratok ajtóit úgy kell kialakítani, hogy azok kifelé nyíljanak. A zárószervezet olyan legyen, hogy a menekülést biztosítsa.

4.4. Villamos berendezések kapcsolóit, közművek (gáz, gőz, víz) nyitó-záró szerkezeteit, tűzvédelmi berendezéseket, készüléket, eszközöket állandóan könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni. Ezeket eltorlaszolni szigorúan tilos!

5. Csatornahálózat

5.1. Tűzveszélyes gázt, gőzt, illetve éghető folyadékot tartalmazó szennyvizet, csatornába közvetlenül bevezetni nem szabad. Tilos éghető folyadékot, savat, lúgot lefolyóba, csatornába önteni.

6. Villamos berendezések

6.1. Villamos berendezések szerelésekor, továbbá üzemeltetésük során a vonatkozó szabványokat, rendeleteket, valamint az egyes tűzveszélyességi osztályokra megállapított rendelkezéseket meg kell tartani.

6.2. A villamos melegítő készüléket (főzőlap, kávéfőző, stb.) csak a kijelölt helyen, tűzbiztosan éghetetlen és hőszigetelő alátétten szabad működtetni, a készülékeket csak ellenőrzőlámpával és kapcsolóval ellátott dugaszoló aljzathoz szabad csatlakoztatni.

6.3. A vállalkozás területén csak szabványos, a tűzveszélyességi osztálynak megfelelő villamos világítás alkalmazható.

6.4. A világító és villamos berendezés, valamint éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy gyújtási veszélyt ne jelentsen az éghető anyagokra. Ezért a világító és villamos berendezések és az éghető anyag között min. 0,6 m tűztávolságot meg kell tartani.

Az elektromos berendezések kapcsolószekrényei (biztosíték, elosztó szekrények stb.) alatt éghető anyag nem tárolható.

6.5. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, biztosítók és elosztók rendeltetését, továbbá, ezen kapcsolók, ki-be kapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

6.6. A villamos berendezéseket, hálózatokat és a villámvédelemi felszereléseket, berendezéseket a szabványban, jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell felülvizsgálni, illetve felülvizsgáltatni.

6.7. A Kft. területén, csak a Kft. tulajdonában lévő, szabványos, az előírásoknak megfelelően felülvizsgált, elektromos gép, berendezés, készülék használható.

7. Tűzveszélyes tevékenység

7.1. Tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, ragasztás, stb.) tilos végezni olyan helyen, ahol az, tüzet, vagy robbanást okozhat, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

7.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított (kijelölt) helyen szabad végezni.

7.3. Tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra kioktatott, illetve érvényes szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Az érintett dolgozó a szakvizsga bizonyítványt magánál kell, hogy tartsa és azt az ellenőrzésre jogosultnak, kérésre fel kell mutatni.

7.4. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet, csak a feltételek előzetes írásbeli meghatározása alapján szabad végezni. A meghatározott feltételeket a Kft. illetékese, vagy megbízottja adja ki.

7.5. Külső vállalat (vállalkozó stb.) által végzendő tűzveszélyes tevékenység esetén, a tevékenység feltételeit a Kft. ügyvezető igazgatójával, vagy megbízottjával egyeztetni kell. A feltételek írásban történő meghatározását a Kft. ügyvezető igazgatója, vagy megbízottja végzi el.

7.6. Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésénél, végzésénél mindenkor különös gondot kell fordítani az éghető folyadékok, anyagok eltávolítására.

7.7. Tűzveszélyes környezetben végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez minden esetben felügyeletet kell biztosítani.

7.8. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

7.9. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után, a munkavégző a helyszínt és annak környezetét, tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden, olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a megbízónak, be kell jelenteni. Az elvégzett munkát és a munkavégzés helyszínét át kell adni az engedélyezőnek.

7.10 Láng-és ívhegesztést - keményforrasztást, tűzveszélyes tevékenységet - csak szakvizsgázott, érvényes szakvizsga (oklevéllel) bizonyítvánnyal rendelkező személy végezhet. A lánghegesztési tevékenységnél be kell tartani az OTSZ és a hegesztés biztonsági szabályzat előírásait.

Villamos ívhegesztésnél be kell tartani az OTSZ és a hegesztés biztonsági szabályzatban előírtakat.

7.11. A szakvizsgálóhoz nem kötött tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

8. Dohányzás

8.1. A dohányzás tilos minden olyan helyen, ahol a dohányzás tüzet vagy/és robbanást okozhat. Ezekben a helyeken az előírt tiltó táblákat kell elhelyezni.

8.2. Gyufát, cigarettavéget, elégett dohányzást, papírkosárba, vagy egyéb éghető anyag tárolására szolgáló gyűjtő edénybe üríteni, még eloltott állapotban is tilos!

8.3. A dohányzás csak a kijelölt helyen engedélyezett. A dohányzásra vonatkozóan a szabályzat III. fejezetében külön rendelkezem.

9. Tűzoltó készülékek, felszerelések

9.1. A létesítményben a jogszabályok, szabványok szerinti tűzoltókészüléket, kell elhelyezni, illetve készenlétbe tartani. Erre vonatkozóan, a szabályzat III. fejezetében rendelkezem.

9.2. A tűzoltó készülékek, eszközök kezelésére a dolgozókat ki kell oktatni, használatukat gyakoroltatni kell.

9.3. A kézi tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzését el kell végeztetni.

9.4. A kézi tűzoltó készülékeket csak az engedélyezett módon szabad elhelyezni. A tűzoltó készülékek helyét "Tűzoltó készülék" (felirattal) piktogrammal és nyilvántartó (sor) számmal kell ellátni. Évente egy alkalommal felül kell vizsgáltatni.

9.5 A nedves tűzivíz hálózat szekrényeit sorszámmal kell ellátni és félévente, működés szempontjából ellenőriztetni kell.

10. Tüzelő - és fűtőberendezések

10.1. Építményekben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetészerű működése során tüzet, vagy robbanást nem okoz.

10.2. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezés alkalmazható, használható.

10.3. A tüzelő- és fűtőberendezés, és a környezetében lévő éghető anyag között, olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan szigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet, a legnagyobb hő terheléssel történő üzemelés mellett se haladja meg a 60°C-t.

11. Időszakos felülvizsgálatra vonatkozó szabályok

11.1. Villamos berendezések tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálata az OTSZ rendelkezése alapján, az OTSZ 276.§-277.§-a előírásai szerint történik. 300 kg, vagy 300 litert meghaladó robbanásveszélyes anyagot tároló, feldolgozó helyiség, építmény, szabad tér területén 3 évente, egyéb esetben 6 évente kell jogosított felülvizsgálóval elvégeztetni.

11.2 Villám védelmi berendezéseket az OTSZ 279.§-280.§-281.§-a által előírtaknak megfelelően, időszakosan felül kell vizsgálni. 300 kg, vagy 300 litert meghaladó robbanásveszélyes anyagot tároló, feldolgozó helyiség, építmény, szabad tér területén 3 évente, egyéb esetben 6 évente kell jogosított felülvizsgálóval elvégeztetni.

11.3. Gázüzemű berendezések felülvizsgálata

A 2003. évi XLII. törvény (GET) alapján évenként kell felülvizsgáltatni a gázüzemű berendezéseket, és erről nyilvántartást kell vezetni.

11.4. Tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések ellenőrzése

Az érvényben lévő jogszabályok, szabványok szerint kell a készülékeket, berendezéseket ellenőriztetni és karbantartani.

11.4.1. A kézi tűzoltó készülékek üzembiztonságát évente kell szakvizsgázott személlyel, vagy szakvállalattal ellenőriztetni. A kézi tűzoltó készülék nyomástartó edénynek minősül, ezért 5 évente nyomáspróbának kell alávetni. 20 év elteltével a készüléket selejtezni kell.

Az üzemben tartó 3 havonta köteles a tűzoltó készülé(ke)ket ellenőrizni (kijelölt helyen, sérülésmentes, hiánytalan állapotban) és a tűzoltó készülék ellenőrzési naplóba bejegyezni.

A nedves tűzivíz hálózatot és vízforrásokat félévente kell szakképzett személlyel ellenőriztetni, a tűzoltó nyomótömlőket ötévente nyomáspróbáztatni kell.

Az automatikus tűzjelző berendezéseket szükség szerint, de legalább félévente, a működő képesség szempontjából ellenőriztetni kell, valamint a szükséges és elégséges karbantartásukat el kell végeztetni.

11.4.2. A létesítmény területén csak szabványos és rendszeresen ellenőrzött, karbantartott tűzoltó készülékeket, berendezéseket szabad készenlétben tartani.

11.4.3. A létesítmény területén csak olyan tűzoltó készülék használható, amelyik az ott keletkező tűz oltására alkalmas.

11. 4.4. A létesítmény területén található kéményeket szükség szerint tisztíttatni és évente felül kell, vizsgáltatni.

12. Egyéb szabályozások

12.1. A létesítmény üzemszünete esetén el kell végezni az áramtalanítást és más, tüzeset előidézésére alkalmas közművek (gáz, stb.) lezárását. Az áramtalanítás után a következő berendezések működése engedélyezett, azaz nem kell áramtalanítani a:

- hűtőberendezéseket,
- elektronikus pénztárgépet, számítógépeket, számítógépközpontokat
- kirakat világítást, biztonsági berendezéseket (tűz és vagyonvédelmi).

Az üzemszünet alatt más berendezések - a központi és a távfűtés kivételével - nem üzemelhetnek!

12.2. A létesítmény területén biztosítani kell a tűzvédelmi berendezések, eszközök ellenőrzését, felülvizsgáló tevékenységét végzők munkáját.

13. Gépek, berendezések

13.1. Csak olyan gép, berendezés használható, amelyik használata során kielégíti a felhasználási helyre vonatkozó tűz- és egyéb biztonsági előírásokat, tüzet, robbanást rendeltetésszerű működtetése közben nem okoz

13.2. Felügyelet nélkül gép nem üzemelhet!

13.3. Gépek, berendezések tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.

13.4. Meghibásodott gépet, berendezést le kell állítani!

14. Iroda, tárgyaló, stb.

14.1. A felsorolt, a Kft.-hez tartozó helyiségek esetében a III. fejezetben rendelkezem.

III. Az egyes helyiségekre, munkaterületekre vonatkozó előírások

Recepció

A recepció „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékeltén tűzveszélyes” tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

1. A kialakított terület csak az engedélyezett célra használható!
2. A működéshez szükséges bútorzaton, felszerelésén kívül más anyag nem helyezhető el.
3. A recepción a fővonalis telefon készülékek mellett a közérdekű telefonszámokat jól láthatóan el kell helyezni!
4. A dohányzás a recepció területén tilos!
5. Elektromos és egyéb, fűtő-főző, melegítő eszköz – a központi fűtés kivételével – nem használható!
6. Csak szabványos, a tűzveszélyességi osztályra előírt, felülvizsgált, elektromos készülék, berendezés, világítás alkalmazható!
7. A keletkezett hulladékot legkésőbb a munkaidő végén el kell távolítani!
8. A recepció tűzvédelmét 1 db 6 kg/l töltősúlyú, AB tűz oltására alkalmas habbal oltó készülékkel kell biztosítani! (13A, 144 B, OE 4/9).

Irodahelyiség

Az irodahelyiség „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékeltén tűzveszélyes” tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

1. A dohányzás nem engedélyezett!
2. Tűzveszélyes tevékenység csak a feltételek írásban történő meghatározása után végezhető.
3. Az irodahelyiség berendezési tárgyait, a működéshez szükséges anyagait, felszereléseit csak úgy szabad elhelyezni, hogy ezek – szükség estén – a menekülést, az elektromos kapcsolók, közműnyitó – záró szerkezetek – a tűzoltóeszközök, készülékek akadálytalan megközelítését lehetővé tegyék.
4. A helyiségben tűz és/vagy robbanás veszélyes anyagokat, folyadékokat, valamint öngyulladásra hajlamos anyagokat bevinni, tárolni **TILOS!**
5. A helyiségben csak szabványosított, kifogástalan állapotú elektromos világító és villamos berendezések használhatók.
Villamos melegítő – hő fejlesztő készülék (kávéfőző, főzőlap, hősugárzó, stb.) az alábbiak szerint működtethető:
 - csak ellenőrző lámpával, kapcsolóval ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva és nem éghető anyagú állványon, vagy éghetetlen hőszigetelő alátétlen elhelyezve,
 - a készülékek 50cm-es körzetén belül éghető anyagot elhelyezni nem szabad,
 - készüléket nem szabad bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni,
 - a munkaidő befejeztével a helyiségben az elektromos berendezések áramtalanításáról – (használaton kívül helyezéséről) – gondoskodni kell.
 - az áramtalanításról és a tűzvédelmi átvizsgálásról, a helyiségből utolsónak távozó személy köteles gondoskodni.
9. Az iroda helyiségek tűzvédelmére 1 db A,B tűz oltására alkalmas, legalább 6kg /l töltő súlyú habbal oltó, vagy gázzal oltó készülék szolgál! (13A, 144 B, OE 4/9).

A tűzoltó készülékek helye a közlekedő folyósón van kijelölve!

- a tűzoltó készülékek helyét és használatát a dolgozóknak ismerniük kell,
- a tűzoltó készüléket a helyéről eltávolítani és rendeltetésétől eltérően használni **tilos !**

Tárgyaló

A helyiség „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékeltén tűzveszélyes” tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni, anyagok, tárgyak, felszerelések tárolása nem megengedett.

- A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett!
- alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység csak a feltételek írásban történt meghatározása után végezhető.

A közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni, leszűkíteni nem szabad. Biztosítani kell az elektromos kapcsolók, közműnyitó – záró szerkezetek, tűzoltó készülékek akadálytalan megközelítését!

A helyiséget utoljára elhagyó vezető (alkalmazott) köteles a tűzvédelmi átvizsgálást elvégezni, a lehetséges tűz forrást megszüntetni, az áramtalanításról gondoskodni!

10. A helyiség tűzvédelmét a közlekedő folyósón lévő tűzoltó készülék biztosítja. (13A, 144 B, OE 4/9).

Étkező – teakonyha

A helyiség „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékeltén tűzveszélyes” tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

1. A helyiséget csak az engedélyezett célra szabad használni.
2. A helyiségben, csak a használatához szükséges anyagok, tárgyak és bútorzat helyezhető el, más anyagok tárolása elhelyezése nem megengedett.
3. A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett!
4. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység, csak a feltételek írásban történt meghatározása után végezhető.
5. A helyiségben csak szabványos elektromos világítás használható.
6. A helyiségben alkalmoszerűen főző-sütő berendezések (kávé-teafőző, mikrohullámú sütő, stb.) használata engedélyezett, nem éghető anyagú hőszigetelő alátétet elhelyezve, kapcsolóval és ellenőrzőlámpával ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva.
7. A helyiséget utoljára elhagyó alkalmazott (vezető) köteles a tűzvédelmi átvizsgálást elvégezni és áramtalanítani.
8. A teakonyha tűzvédelmét a közlekedőben elhelyezett tűzoltó készülékkel kell biztosítani. (13A, 144 B, OE 4/9)

Közlekedő

A helyiség „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékeltén tűzveszélyes” tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

1. A dohányzás nem engedélyezett.
2. Tűzveszélyes tevékenység csak a feltételek írásban történt meghatározása után végezhető.
3. A helyiségben elhelyezett villamos kapcsolók, közmű nyitó-záró szerkezetek, szerelvények, tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek akadálytalan hozzáférését biztosítani kell.
4. A helyiség ajtajait eltorlaszolni, addig lezárni, amíg a helyiség(ek)ben személy(ek) tartózkodnak, még ideiglenesen sem lehet.
5. Veszély esetén biztosítani kell a biztonságos helyre jutást.
6. A helyiség tűzvédelmét 1 db 6 kg-os, AB tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék biztosítja. (13A, 144 B, OE 4/9).

Karbantartó, javító műhely (szerviz)

A helyiség „AK” azaz „Alacsony” („D” azaz „Mérsékelt tűzveszélyes” tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

1. A helyiség csak az engedélyezett célra használható! A műhelyben csak a folyamatos munkához szükséges anyagok, berendezések, eszközök, anyagok tárolhatók, helyezhetők el. Egyéb anyagok tárolása, raktározása, elhelyezése nem engedélyezett.
2. A helyiség közlekedési útjait, be - és kijáratait, eltorlaszolni, szűkíteni még ideiglenesen sem szabad!
3. Biztosítani kell az elektromos kapcsolók, közműnyitó – zárószervezetek, tűzoltó készülékek, felszerelések akadálytalan megközelítését!
4. A helyiségekben csak szabványos, rendszeresen felülvizsgált, világító és elektromos berendezések használhatók!
5. A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett.
6. Tűzveszélyes folyadékok tárolása, csak tűzveszélyes folyadéktároló szekrényben engedélyezett. Öngyulladásra hajlamos anyagok elhelyezése, felhasználása műhelyben **tilos!**
7. A keletkezett hulladékot naponta, legkésőbb, a munkaidő végén el kell távolítani! Éghető anyaggal szennyezett hulladékot – géprongy, csomagolóanyag, stb. – csak nem éghetőanyagú és fedelű, lezárható edényzetbe szabad gyűjteni!
8. A helyiség zárását végző személy köteles a tűzvédelmi átvizsgálást és az áramtalanítást elvégezni!
- 11.9. A helyiség tűzvédelmét 1 db 6,0 kg-s AB tűz oltására alkalmas, habbal oltó tűzoltó készülékkel kell biztosítani! (13A, 144 B, OE 4/9).

Szociális helyiségek (mosdók, WC-k és ezek előterei)

A felsorolt helyiségek „NAK” azaz „Nagyon alacsony („E” azaz „Nem tűzveszélyes” tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartoznak.

1. A dohányzás a felsorolt helyiségekben nincs engedélyezve!

Tűzveszélyes tevékenység végzése csak engedéllyel történhet.

2. A felsorolt helyiségekben csak jellegüknek megfelelő felszerelések, berendezési tárgyak használhatók. Egyéb anyagok tárolása, a közlekedési utak szűkítése, eltorlaszolása tilos! Éghető anyagok tárolása még ideiglenesen is tilos!

3. A helyiségekben elhelyezett villamos kapcsolók, közmű nyitó-záró szerelvények, tűzoltó felszerelések, készülékek akadálytalan hozzáférését biztosítani kell!

4. A helyiségek ajtajait eltorlaszolni, addig lezárni, amíg a helyiségben személy(ek) tartózkodnak, még ideiglenesen sem lehet.

5. Veszély esetén biztosítani kell a helyiségből a biztonságos helyre jutást.

IV. Záró rendelkezések

A szabályzatban foglaltak végrehajtása a Kft. valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Az előírások megszegése vagy nem megfelelő végrehajtása és az ebből eredő tűzokozás

- az alkalmazási jogviszony megszüntetését,
- szabálysértési eljárást

súlyosabb esetben

- **bűnvádi** eljárást

vonhat maga után.

A tűzvédelmi szabályzat kihirdetése napjától lép hatályba.

Budapest, 2020. január 26.

.....
Ügyvezető igazgató

V. Mellékletek

MEGBÍZÁS

A PACONT Kft. tűzvédelmi feladatainak ellátásával megbízom:

.....

Tevékenységet minden esetben, az érvényben lévő jogszabályokban, valamint a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltaknak megfelelően, köteles ellátni.

A megbízás a visszavonásig érvényes.

Budapest,

Ügyvezető igazgató

NYILATKOZAT

ALULÍROTT, KIJELENTEM, HOGY A KIADOTT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT ELOLVASTAM, A BENNE FOGLALTAKAT MEGÉRTETTEM ÉS FEGYELMI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN, ELSAJÁTÍTOTTAM.
A NYILATKOZATOM HITELESSÉGÉT ALÁÍRÁSOMMAL IGAZOLOM.

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

Név: Aláírás:

FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA

tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

A napján tartott helyszíni szemle alapján, engedélyt adok a területén, , sz. , helyiségben, szabadtéren dolgozó(k)nak, szakvizsga bizonyítvány száma: az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett, tűzveszéllyel járó munka végzésére, nap időtartamra.

1./ Hegesztést, lángvágást csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező, a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy, felülvizsgált, kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, illetve munkaeszkővel végezhet.

2./ Tűzveszélyes tevékenységet tilos, minden olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

3./ További rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a szükséges megelőző tűzvédelmi feladatokat):

.....
.....
.....
.....
.....

4./ A munkahelyen db tűzoltókészüléket, m3 homokot db szórólapátot, liter vizet, m2-es vizes takaró ponyvát kell készenlétben tartani.

5./ A tűzveszéllyel járó munkavégzés teljes idejére, a munkaterület átvizsgálására, felügyeletre kirendelem:

.....
.....
.....
.....

6./ A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan, körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a munkát megrendelőnek be kell jelenteni.

A feltételekben meghatározott előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

.....,

.....
munkát végző aláírása

PACONT Kft.

Budapest,
Váci út 152 – 156.
1138

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

Sor szám	MEGNEVEZÉS	TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY					M ²
		A	B	C	D	E	
	FÖLDSZINT						
	ÖSSZESEN:						
	%-S MEGOSZLÁSBAN						

LÉTESÍTMÉNY TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYA:

$A0\% + B0\% + C11,9\% + D83,9\% < 40\%$

„D” azaz „Mérsékelten tűzveszélyes”

Budapest, 2020. január 26.

.....
Ügyvezető igazgató

PACONT kft
Váci út 152 – 156.
1138

KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

	MK	KK	AK	NAK	M ²
FÖLDSZINT					
ÖSSZESEN:					

A helyiségek magassága alapján: 0 – 7,0 m: NAK

Létszám alapján: 1 – 50 fő: NAK

Menekülési képesség: önálló: NAK

„Robbanásveszélyes” anyag, I. – II. fokozatú tűzveszélyes folyadék felhasználásának mennyisége: ~ 50 kg/l /év <300 kg/l, ezért a kockázat: AK

A Pacont Kft. KOCKÁZATI OSZTÁLYA: AK, azaz, ALACSONY KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLT

Az OTSZ 16. sz. mellékletében előírt oltási egység OE 400 m² – ig, általános esetben 6 OE, azaz, biztosításához szükséges és elégséges tűzoltó készülékek száma és típusa: 6 db 6 kg/l habbal oltó 13 A, 144 B, minimális oltás teljesítményű habbal oltó tűzoltó készülék.

A készülékek szilárd anyag tüzénél 4 OE – t biztosítanak, éghető folyadékok tüzénél 9 OE – t,

A tűzoltó készülékek száma és típusa megfelel a keletkező tűz oltására. Összesítve: 83 OE szilárd anyag tüzénél, 54 OE éghető folyadék tüzénél. A tűzoltó készülékek száma és típusa a kockázati osztályra előírt oltás teljesítményt meghaladja, MEGFELEL.

FELADATOK TŰZ ESETÉN

1. RIASZTÁS

A tüzet észlelő dolgozó (vezető) élőszóval és egyéb módon (tűzjelző, csengő, hangosbeszélő, stb.) jelzi az eseményt a veszélyeztetett helyen tartózkodók felé.

Késedelem nélkül, azonnal jelzi, a tüzet, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak, a 105-ös telefonszámon!

Sérülés esetén értesíti a mentőket a **104**, szükség esetén a rendőrséget a **107**-es telefonszámon.

Tájékoztatja a felelős munkahelyi vezető(ke)t, tulajdonos(oka)t a bekövetkezett eseményről.

2. A TŰZ HELYSZINÉN AZ ELEKTROMOS ENERGIA KIKAPCSOLÁSÁT (ÁRAMTALANÍTÁS) AZONNAL EL KELL VÉGEZNI!

3. Minden tüzet (az eloltottat is) jelezni kell.

A tűzoltóságnak a **105**-ös telefonszámon, továbbá az érintett munkahelyi vezetőknek, tulajdonosnak (munkaidőn kívül is).

Név: Név:

Telefon: Telefon:

Lakcím: Lakcím:

.....

4. A tüzet az alábbiak szerint kell jelenteni:

- a tűz helye (pontos cím)
- mi ég (milyen anyag, helyiség, épület, stb.)?
- emberélet van-e veszélyben?
- mekkora kiterjedésű a tűz, mit veszélyeztet?
- A tüzet jelző neve, a jelzésre használt telefon száma.

5. A TŰZ OLTÁSA, A MENTÉS MEGKEZDÉSE

Tűz esetén az első pontban meghatározottak szerint kell az eseményt jelezni. A rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel késedelem nélkül meg kell kezdeni a tűz oltását és a személyek eltávolítását a veszélyeztetett területről.

6. FELADATOK A TŰZOLTÓSÁG MEGÉRKEZÉSE ELŐTT ÉS UTÁN

A VESZÉLYEZTETETT TERÜLETRŐL ÉS ANNAK KÖRNYEZETÉBŐL A JÁRMŰVEKET EL KELL TÁVOLÍTANI, TÁVOLITTATNI,

hogy a tűzoltóság felvonulását, a mentést, a kárelhárítást ne akadályozzák.

A kiürítés útvonalát úgy kell megtervezni, meghatározni, hogy a tűzoltást, mentést ne akadályozza!

A tűzoltás vezetőjét tájékoztatni kell:

- a tűz pontos helyéről,
- az odavezető útvonalról,
- a várható veszélyhelyzetről (pl. gázpalack, stb.)
- az áramtalanító főkapcsolók, szakaszoló kapcsolók, közmű nyitó-zárószervezetek helyéről, elhelyezéséről,
- az elvégzett oltási és mentési munkálatokról.

A további mentéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatok irányítását a tűzoltás vezetője végzi.

UTASÍTÁSAIT A HELYSZINEN TARTÓZKODÓK

HALADÉKTALANUL KÖTELESEK VÉGREHAJTANI!

TŰZ ESETÉN A Pacont Kft. BIZTONSÁGI SZOLGÁLATÁT HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!

MENTÉSI TERV

Tűz esetén: kötelező a tűzeseti feladatok maradéktalan megtartása, menekülésre az előtér használható, amely közvetlenül az utcára illetve az udvarra (Váci út.) nyílik. Amennyiben az előtér elérése nem lehetséges, akkor az ajtók zárásával, ablakok nyitásával és lehetőség szerint a hézagok nedves ruhával történő elzárásával, a padlózatra fekve kell a segítség megérkezéséig várni. Ajánlott az orr és száj nedves zsebkendővel, ruhával történő takarása a levegővétel biztonságosabbá tétele érdekében.

A mentés után minden esetben létszám ellenőrzést kell tartani!

FONTOS, hogy meneküléskor csak a legszükségesebb ruházatot, esetleg tárgyat vigye magával. A kár helyszín elhagyása után, a káreset felszámolásáig, a kárhelyre **TILOS visszamenni**. A káreset elhárítása, a veszély megszűnése után, a helyszínen maradt személyes tárgyakat el lehet vinni. A visszatérést a tűzoltás vezetőjének engedélye biztosítja.

Bombariadó esetén: Minden személyes tárgyat, öltözetet csomagoljanak össze és a személyes tárgyaikkal hagyják el az épületet. A veszély elhárítása – átvizsgálás – után a tevékenység folytatható. Az épületbe történő visszatérést, a vizsgálatot vezető hatósági személy engedélyezi.

Egyéb esetekben:

- **munkahelyi baleset:** minden esetben értesíteni kell a felelős munkahelyi vezetőt, szükség szerint a mentőket, rendőrséget, tűzoltóságot és a munkavédelmi felügyelőséget.
- **csőtörés stb. esetén:** az épület gondnokságot.

Budapest, 2020. január26.

.....
ügyvezető igazgató